岸和田市貝塚市斎場整備運営事業 要求水準書 新旧対照表

新	旧
<p>20 ページ</p> <p>ク 消火設備</p> <ul style="list-style-type: none">・消火設備は、消防法等の関係法令に基づき設置すること。・岸和田市開発行為等に関する技術基準に準拠し、岸和田市消防本部と協議の上、100 m³の防火水槽を敷地中央に設置すること。	<p>20 ページ</p> <p>ク 消火設備</p> <ul style="list-style-type: none">・消火設備は、消防法等の関係法令に基づき設置すること。・岸和田市開発行為等に関する技術基準に準拠し、岸和田市消防本部と協議の上、80 m³の防火水槽を1基、敷地中央に設置すること。