

# 工場・商店等で低圧200V～600Vの電力をご使用のお客さまへ

古い低圧進相コンデンサによる火災事故の未然防止としてご使用の停止とお取替えをお願いしております。

## 長年ご使用の「低圧進相コンデンサ」は 発火の危険性があります！



昭和50年(1975年)以前に製造された低圧進相コンデンサは、経年劣化により寿命領域にあり、場合によっては火災に至る危険性があります。早急にご使用を停止し、お取替えをお願いします。

昭和50年(1975年)以前に製造された低圧進相コンデンサは、保安装置が内蔵されておられません。

※製造年はコンデンサ正面に貼られた銘板を確認下さい。

※お取外し、お取替えはお客様のご負担をお願いします。

※保安装置、保安機構内蔵のコンデンサであっても、長期ご使用に伴う経年劣化により危険な場合もあります。定期的な点検と計画的な更新をお願いします。


(日本電機工業会では低圧進相コンデンサの更新推奨時期は10年としています。)

### 低圧進相コンデンサとは

低圧進相コンデンサは、工場のモータで稼働する設備や店舗の業務用冷蔵庫等の電気機器の力率を改善する目的で配電板や配電盤に設置されています。

※商品の外観はメーカーにより異なります。

#### 設置例




製造年

### 低圧進相コンデンサでなぜ火災に

ご使用方法や周囲環境によっては、経年劣化により、万一、絶縁破壊した場合には金属容器または樹脂容器が破裂し火災に至る危険性があります。

#### 事故例



人と社会と技術の調和  
**JEMA** 一般社団法人日本電機工業会  
03-3556-5884

#### お問い合わせ先 低圧進相コンデンサ市場対応WG加盟会社【販売会社】

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| ■(株) 指月電機製作所                               | 0798-74-3704  |
| ■中国電機製造(株)                                 | 050-5524-1356 |
| ■東芝ライテック(株)<br>【東京芝浦電気(株)・東芝電材(株)】         | 046-862-2038  |
| ■ニチコン(株)【日本コンデンサ工業(株)】                     | 077-563-1181  |
| ■日新電機(株)                                   | 075-864-8397  |
| ■日本ケミコン(株)<br>【マルコン電子(株)・東京電器(株)・二井蓄電器(株)】 | 03-5436-7727  |
| ■パナソニック(株)【松下電器産業(株)】                      | 0763-33-6333  |
| ■三菱電機(株)                                   | 03-5776-0266  |
| 受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日は除く)                |               |