

別記様式第 1

防火対象物点検結果報告書

下記のとおり防火対象物の点検を実施したので、消防法第 8 条の 2 の 2 第 1 項の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	大阪府岸和田市西之内町 4 5 番 1 号		
	名称	岸和田市総合体育館		
	用途	体育館	令別表第一 (1) 項イ	
	構造・規模	RC 造 地上 2 階 地下 階 床面積 7 2 0 7 . 8 0 m² 延べ面積 1 1 3 0 0 . 4 8 m²		
点検実施日	6 年 9 月 6 日			
点検票	別添のとおり			
消防法施行規則第 4 条の 2 の 6 第 2 項の適用		☐ 有	☐ 第 1 号 ☐ 第 2 号	
		☒ 無		
点検者				
※受付欄		※経過欄		※備考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 消防法施行規則第 4 条の 2 の 6 第 2 項の適用の欄は、当該規定が適用される場合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。なお、「有」の場合において、同項第 1 号の規定が適用される場合は「第 1 号」の□にレ点を記入し、同項第 2 号の規定が適用される場合は「第 2 号」の□にレ点を記入すること。
- 3 ※印の欄は、記入しないこと。

別記様式第2

防 火 対 象 物 点 検 票

(その1)

防 火 管 理						
立 会						
点 検 年 月 日		年 月 日 ~ 6年 9月 6日				
防火管理維持台帳		記録の有無 ☒ 有・ ☐ 一部有・ ☐ 無		保存の有無 ☒ 有・ ☐ 一部有・ ☐ 無		
防 火 対 象 物 の 概 要	階 別 概 要 (号 棟)	事 項 階 別	用 途	床 面 積	点検する部分の床面積	備 考
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		R 階	機 械 室	166.17m ²	166.17m ²	
		2 階	観覧席・多目的室	3926.51m ²	3926.51m ²	
		1 階	アリーナ・多目的・機械室	7207.80m ²	7207.80m ²	
		合計		11300.48m ²	11300.48m ²	
備 考						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 防火管理維持台帳の欄は、該当する□にレ点を記入すること。
- 3 防火対象物の概要が欄に記載できない場合は、別紙に記載し添付すること。

防火対象物点検票（その2）

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
届 出	防火管理者選任(解任)	☒ 適 ☐ 否		
	消防計画作成(変更)	☒ 適 ☐ 否		
	自衛消防組織の設置	☐ 適 ☐ 否		該当なし
消 防	自 衛 消 防 の 組 織	☒ 適 ☐ 否		
	火災予防上の自主検査	☒ 適 ☐ 否		自主検査は日常行っているが、結果を記録保存するよう助言した
	消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備	☒ 適 ☐ 否		
	避難施設の維持管理及びその案内	☒ 適 ☐ 否		
	防火上の構造の維持管理	☒ 適 ☐ 否		
	収容人員の適正化	☒ 適 ☐ 否		
	防火管理上必要な教育	☒ 適 ☐ 否		
	消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練	☒ 適 ☐ 否		
	消火活動、通報連絡及び避難誘導	☒ 適 ☐ 否		
	消防機関との連絡	☒ 適 ☐ 否		
	工事中の火気使用又は取扱いの監督	☒ 適 ☐ 否		
	防火管理に関し必要な事項	☒ 適 ☐ 否		
計 画	自衛消防組織	活 動 要 領	☐ 適 ☐ 否	該当なし
		要 員 の 教 育 及 び 訓 練	☐ 適 ☐ 否	該当なし
		業 務 に 関 し 必 要 な 事 項	☐ 適 ☐ 否	該当なし

共同自衛消防組織	協議会の設置及び運営	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	統括管理者の選任	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	業務を行う範囲	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	運営に関し必要な事項	☐ 適 ☐ 否		該当なし
防火管理業務の一部委託		☐ 適 ☐ 否		該当なし
権原の範囲		☐ 適 ☐ 否		該当なし
に地震 所 在 防 災 対 策 火 強 対 化 象 地 物 域	自衛消防の組織	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	情報等の伝達	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	避難誘導	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	施設及び設備の点検及び整備	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	応急対策	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	防災訓練	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	教育及び広報	☐ 適 ☐ 否		該当なし
防火管理者	消火訓練及び避難訓練の実施回数	☒ 適 ☐ 否		最終訓練日令和6年3月6日 次回11月実施予定
	消火訓練及び避難訓練を実施する場合の消防機関への通報	☒ 適 ☐ 否		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

防火対象物点検票（その3）

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
共同防火管理協議事項	作 成	☐ 適		該当なし
		☐ 否		
	届 出	☐ 適		該当なし
		☐ 否		

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
避難上必要な施設及び防火戸の管理		☒ 適		
		☐ 否		
防災物品の表示		☒ 適		
		☐ 否		
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出		☐ 適		該当なし
		☐ 否		

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

防火対象物点検票（その４）

点 検 項 目		法第17条の2の5第1項の適用	法第17条の3第1項の適用	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
				判 定	不 備 内 容	
消 防 用 設 備 等	消火器・簡易消火用具	—	—	☒ 適 ☐ 否		
	屋 内 消 火 栓 設 備	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	スプリンクラー設備	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 適 ☐ 否		
	水噴霧消火設備等	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	屋 外 消 火 栓 設 備	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 適 ☐ 否		
	動力消防ポンプ設備	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	自動火災報知設備	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 適 ☐ 否		
	ガス漏れ火災警報設備	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 適 ☐ 否		
	漏 電 火 災 警 報 器	—	—	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	消防機関へ通報する 火 災 報 知 設 備	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	非 常 警 報 器 具 ・ 非 常 警 報 設 備	—	—	☒ 適 ☐ 否		
	避 難 器 具	—	—	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識	—	—	☐ 適 ☒ 否	本体不良、 バッテリー不良及び 音声点滅機能不良	改修計画中
	消 防 用 水	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	排 煙 設 備	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	連 結 散 水 設 備	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし
連 結 送 水 管	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし	
非常コンセント設備	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし	
無線通信補助設備	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 適 ☐ 否		該当なし	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 法第17条の2の5第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の欄は、規定が適用される場合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。
また、市町村長が法第17条第2項の規定に基づき定めた消防用設備等の技術上の基準について、規則第4条の2の6第9号の規定に基づき定めた場合にあっても記入すること。
- 3 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 4 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 5 設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。
- 6 水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいうこと。

防火対象物点検票（その5）

点 検 項 目		必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 消防用	令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等		☐ 適		該当なし
			☐ 否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 消防用	令第32条の適用		☐ 適		該当なし
			☐ 否		

点 検 項 目		特殊消防用設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
用設備等 特殊消防	法第17条第3項の特殊消防用設備等		☐ 適		該当なし
			☐ 否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等又は特殊消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
特殊消防用設備等又は 消防用設備等	設置の届出	その4参照	☒ 適		検査済書で確認
			☐ 否		
特殊消防用設備等又は 消防用設備等	消防機関の検査	同上	☒ 適		同上
			☐ 否		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

防 火 対 象 物 点 検 票

(その1)

点 検 項 目	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
	判 定	不 備 内 容	
火を使用する設備等の位置、構造及び管理	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☒ 適		
	☐ 否		
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☒ 適		
	☐ 否		
	☒ 適		
	☐ 否		
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☒ 適		
	☐ 否		
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☒ 適		
	☐ 否		
	☒ 適		自家発電設備用
	☐ 否		
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし
	☐ 適		該当なし
	☐ 否		該当なし

点 検 項 目	点 検 結 果		状 況 及 び 不 備 内 容
	判 定	不 備 内 容	
火を使用する設備等の位置、構造及び管理	条令第17条の3適用		
	☐ 適		
	☐ 否		該当なし

- 考 1 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレを記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること
- 2 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること

防 火 対 象 物 点 検 票

(その2)

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
火を使用する器具等の取扱い	液体燃料を使用する器具	☒ 適 ☐ 否		
	固体燃料を使用する器具	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	気体燃料を使用する器具	☒ 適 ☐ 否		
	電気を熱源とする器具	☒ 適 ☐ 否		
	使用に際し火災の発生のおそれある器具	☒ 適 ☐ 否		

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 不 備 内 容
		判 定	不 備 内 容	
火を使用する器具等の取扱い	条例第22条の2が適用される火を使用する器具等			
		☐ 適 ☐ 否		該当なし

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
火の使用に関する制限等	喫 煙 等	☒ 適 ☐ 否		館内禁煙
	がん具用煙火	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	化学実験室等	☐ 適 ☐ 否		該当なし
	作業中の防火管理等	☒ 適 ☐ 否		

- 備考
- 1 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレを記入し、不備のある場合は「否」の□にレを記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること
 - 2 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること

防 火 対 象 物 点 検 票

(その3)

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い	指定数量未満の危険物	☒ 適		
		☐ 否		
	指定可燃物等	☐ 適		該当なし
		☐ 否		

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 不 備 内 容
		判 定	不 備 内 容	
指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い	条例第34条の2が適用される指定数量未満の危険物等	☐ 適		該当なし
		☐ 否		

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 不 備 内 容
		判 定	不 備 内 容	
消防用設備等	条例第44条が適用される消火器	☒ 適 ☐ 否		

- 備考 1 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレを記入し、不備のある場合は「否」の□にレを記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること
- 2 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること