

修理作業報告書 兼納品書

機器ID 131235690B	設置場所 正面玄関(2F)	商品名 31A	機種 DSN-75
内センサー型式 NH-A1600(K)	外センサー型式 NH-A1600(K)	補助センサー型式 NP-10	セーフティ回数 3/6
			開閉回数 2098773
			開速度 500
			閉速度 200
			O.T 2
			セーフティ感度 2/2
ご依頼内容 (故障状況)	☒ 異音がする ☐ 開かない(内 外) ☐ 開きにくい(内 外) ☐ 開放 ☐ 勝手に開閉 ☐ 手動でも動かない ☐ 閉り切らない ☐ 開閉速度(速 遅) ☐ 錠(掛りにくい 掛らない 開かない) ☐ 動きが悪い ☐ パーク ☐ その他()		
A. 動力部	☐ 作動音(高 異音) ☐ ギヤ(摩耗 破損) ☐ ブーリ(摩耗 破損) ☐ モータ		
B. 制御装置	☐ 制御(エラー表示) ☐ 断線 ☐ 電源スイッチ(OFF 不具合) ☐ 開速度(速 遅) ☐ 閉速度(速 遅) ☐ オープンタイマ(長 短) ☐ クッション(効きすぎ 効かず)		
C. 検出装置	☐ 感度不足(内 外) ☐ 検知範囲設定(内 外) ☐ 検知範囲内異物(内 外) ☐ 補助センサー(範囲に異物 不具合)		
D. 作動部	☐ 連結ブラケット弛み ☐ ギヤ(摩耗 破損) ☐ 従動ブーリ(摩耗 破損) ☐ ワイヤー チェーン ベルト(弛み 切れ)		
E. レール・戸車	☐ レールの摩耗 ☐ 戸車(摩耗 破損) ☐ 脱輪		
F. ドア・サッシ	☐ ガイドレールに異物 ☐ 振れ止め(弛み 欠落) ☐ 点検口(固定不具合 扉と接触 連結金物と接触)		
G. 電気錠	☐ 本体 ☐ 制御器 ☐ 取付ボルトの弛み ☐ 調整		
H. 錠	☐ 錠本体 ☐ 錠受(位置ずれ 欠落)		
処置 内容	☐ 復旧 ☐ 調整 ☐ 締付 ☐ 給油 ☐ 清掃 ☐ 部品交換 ☐ 未処置 ☐ その他 閉じるときに異音がするので 内部右側の7Lに×より異音が出ていた。カギレールの清掃を されたところ、油圧部分が原因で音がでていた。 カギレール側面注油し音が止まりました。ケース内清掃も完了。 一度経過観察をお願いします。		
銘板・警告シール	☒ 有 ☐ 貼付不可 見積書提出 ☐ 要 ☐ 済 指定請求書 ☐ 有 ☐ 無 請求書締日 日締 日払		
機器更新のご案内	☐ 有 ☐ 無 見積書提出 ☐ 要 ☐ 済 保守契約のご案内 ☐ 有 ☐ 無 見積書提出 ☐ 要 ☐ 済		

交換部品明細書		
商品コード	品名・形式	数量

*自動開閉装置の保証期間は(満1ヵ年)です。その後の修理、調整は有償となります。

但し保守契約ご加入先につきましては、原則として基本技術料、出張諸経費、作業費は無償です。

リクエスト ID 3699285

※上記についてのお問合せは、裏面サービス担当部門までお願い致します。

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ 大 阪 支 店 | ☐ 神 戸 支 店 | ☐ 北 陸 支 店 |
| ☐ 保守サービス部 | ☐ 保守サービス課 | ☐ 北 陸 支 店 |
| ☐ 堺 営 業 所 | ☐ 尼 崎 営 業 所 | ☐ 富 山 営 業 所 |
| ☐ 和 歌 山 営 業 所 | | ☐ 四 国 支 店 |
| ☐ 奈 良 営 業 所 | ☐ 名 古 屋 支 店 | ☐ 四 国 支 店 |
| ☐ 東 大 阪 営 業 所 | ☐ 保守サービス部 | ☐ 高 知 営 業 所 |
| ☐ 北 大 阪 営 業 所 | ☐ 岡 崎 営 業 所 | ☐ 松 山 営 業 所 |
| ☐ 京 都 支 店 | ☐ 岐 阜 営 業 所 | ☐ 中 国 支 店 |
| ☐ 保守サービス課 | ☐ 津 営 業 所 | ☐ 中 国 支 店 |
| ☐ 滋 賀 営 業 所 | | ☐ 福 山 営 業 所 |
| | | ☐ 松 江 営 業 所 |
| | | ☐ 鳥 取 営 業 所 |

保守点検結果を下記の通りご報告いたします

次回点検月は 3 月です。

合計契約台数	5	点検日 (西暦)	2024年9月3日	作業時間 (24h表示)	13:00~14:30	作業者	
--------	---	-------------	-----------	-----------------	-------------	-----	--

No. 3 内観右側 E1X 庫化板 腫張にて予点検 D4013212

開閉速度 スロー 不良品 表向に付

各計数器 右側 庫化 見受けられず 更新工事 検討中

「※」はメーカー交換推奨時期(予防保全時期)を経過したことを示します。

判定	点検項目	良	調	要	要	交	該	交	No 型 式 型 式 ドア種類 設置場所	001	002	003	004	
		好	整	注	交	換	当	換		DSN-75D	DSN-75D	DSN-75D	DS-60D	
		レ	○	△	×	⊗	—	※		正面玄関外	正面玄関内	多目的室側玄関	多目的室外	
1 状 況	(1) 開閉回数	2072907												
	(2) ドアエンジン号機 No.	13123569DB												
	(3) コントローラー型式 号機 No.	C12ZAG												
	(4) 製造 No.													
2 サ ッ シ 部	(1) 無目点検カバーの状態(損傷、締結材緩み)	✓												
	(2) ガイドレール、振れ止めの状態(変形、損傷、がたつき確認)	✓												
	(3) ドアの状態(切傷、擦傷などの危険源がない)	✓												
	(4) ガラスの状態(安全ガラス・飛散防止フィルム貼り、損傷なし)	-												
3 懸 架 部	(1) ハンガーレールの状態(異音、損傷、締結材緩み)	✓												
	(2) ドアハンガーの状態(異音、損傷、締結材緩み、揺り止め隙間)	△												
	(3) ストッパーの状態(損傷、指挟み防止25mm以上)	△												
4 動 力 作 動 部	(1) 手動開閉時の異音、干渉確認	○												
	(2) ドアエンジン締結材緩み、グリス漏れ、防振ゴム損傷状態	✓												
	(3) 駆動、従動プーリーの状態(回転、亀裂・欠け)	△												
	(4) 電気錠の型式、作動状態、手動解錠(対象機種のみ)	-												
	(5) 電気錠(制御器)の型式、接続状態	-												
	(6) タイミングベルト(チェーンワイヤー)の状態(ひび割れ、ささくれ、キック、錆)	△												
5 制 御 装 置	(1) 開速度(速7・6・5・4・3・2・1 遅) or mm/sec	500												
	(2) 閉速度(速7・6・5・4・3・2・1 遅) or mm/sec	200												
	(3) 開放タイマー(秒)	2												
	(4) コントローラーの制御、接続状態	✓												
6 電 気 回 路	(1) 配線の支持・接続状態及び被覆の亀裂の有無	✓												
	(2) 機器の導通確認(保護接地の確認)	-												
	(3) 電源電圧の測定(1回/年)	-												
	(4) 絶縁抵抗の測定(必要により)	-												
8 セ ン サ ー 部	7 (1) 有効開口 (mm)	1400												
	外 側	(1) 起動センサー	NH-N600											
		(2) 併用センサー	NS-A01											
		(3)	NH-N600											
		(4) センサー 起動範囲(mm)	370/440											
		(5) 閉保護	400/450											
		(6) 保護用センサー	300/380											
		(7) 補助センサー	470/630											
	内 側	(8) 起動センサー	1280											
		(9) 併用センサー	1530											
		(10)	0/											
		(11) センサー 起動範囲(mm)	NP-10											
		(12) 閉保護	NH-N600											
		(13) 保護用センサー	NP-10											
(14) 補助センサー		MS-01												
9.JIS 対 応	(1) 安全防護・開作動(各種安全防護対策実施)	-												
	(2) 安全防護・閉作動(各種安全防護対策実施)	-												
10 そ の 他	(1) ステッカー類の貼付け(①表示・②警告・③戸袋・④型式)	① △												
	(2) オプション機器の状態(バッテリー型式、容量、使用期間等)	-												
	(3) オプション機器の状態(WO作動、PC-1作動、HDC等)	-												
11.総 判 定	(1) 総合判定(項目2～10の判定)	△												

土日祝

台数変更有



保守点検結果を下記の通りご報告いたします

次回点検月は 3 月です。

合計契約台数	5	点検日 (西暦)	2024年9月3日	作業時間 (24h表示)	13:00~14:30	作業者	
--------	---	-------------	-----------	-----------------	-------------	-----	--

D4013212

補修工事 - 不良 - 1. 材料不良で動作してない
安全性を十分に確保できていない
2. 感度不良で、1. 電源、延長配線により直近の
コンタクトより受電している

「※」はメーカー交換推奨時期(予防保全時期)を経過したことを示します。

判定	点検項目	良 好 レ	調 整 済 ○	要 注 意 △	要 交 換 ×	該 当 不 明 し ◎	交 換 期 推 奨 過 ※	No 型 式 ド ア 種 類 設 置 場 所	005 DS-21D — 多目的室内			
1 状 況	(1) 開閉回数								805800			
	(2) ドアエンジン号機 No.								96325	×		
	(3) コントローラー型式 号機 No.								96021570	×		
	(4) 製造 No.											
2 サ ッ シ ン 部	(1) 無目点検カバーの状態(損傷、締結材緩み)								✓	✓		
	(2) ガイドレール、振れ止めの状態(変形、損傷、がたつき確認)								✓			
	(3) ドアの状態(切傷、擦傷などの危険源がない)								✓			
	(4) ガラスの状態(安全ガラス・飛散防止フィルム貼り、損傷なし)								—			
3 懸 架 部	(1) ハンガーレールの状態(異音、損傷、締結材緩み)								✓			
	(2) ドアハンガーの状態(異音、損傷、締結材緩み、揺り止め隙間)								△	×		
	(3) ストッパーの状態(損傷、指込み防止25mm以上)								✓			
4 動 力 作 動 部	(1) 手動開閉時の異音、干渉確認								✓			
	(2) ドアエンジン締結材緩み、グリス漏れ、防振ゴム損傷状態								✓			
	(3) 駆動、従動プーリーの状態(回転、亀裂・欠け)								△	×		
	(4) 電気錠の型式、作動状態、手動解錠(対象機種のみ)								—			
	(5) 電気錠(制御部)の型式、接続状態								—			
	(6) タイミングベルト(チェーンワイヤー)の状態(ひび割れ、ささくれ、キンク、腐)								△	×		
5 制 御 装 置	(1) 開速度(速7・6・5・4・3・2・1 遅) or mm/sec								1	△		
	(2) 閉速度(速7・6・5・4・3・2・1 遅) or mm/sec								1	✓		
	(3) 開放タイマー(秒)								2	✓		
	(4) コントローラーの制御、接続状態								×			
6 電 気 回 路	(1) 配線の支持・接続状態及び被覆の亀裂の有無								×			
	(2) 機器の導通確認(保護接地の確認)								—			
	(3) 電源電圧の測定(1回/年)								—			
	(4) 絶縁抵抗の測定(必要により)								—			
8 セ ン サ ー 部	(1) 有効開口 (mm)								1540			
	(1) 起動センサー								NH-60	×	×	
	(2) 併用センサー											
	(3)											
	(4) センサー											
	起動範囲(mm)								200 / 160	✓	/	/
	(5) 閉保護								WS			
	不感エリアD2 / ドア面からの距離D3								70 / 100	✓	/	/
	(6) 保護用センサー								70 / 100	×	/	/
	保護検出範囲の静止検知時間(30秒以上)											
	(7) 補助センサー								NP-10	×	×	
	(8) 起動センサー								SH-96	×		
	(9) 併用センサー											
	(10)											
9.JIS 対 応	(1) 安全防護・開作動(各種安全防護対策実施)											
	(2) 安全防護・閉作動(各種安全防護対策実施)											
10 そ の 他	(1) ステッカー類の貼付け(①表示・②警告・③戸袋・④型式)								① 4			
	(2) オプション機器の状態(バッテリー型式、容量、使用期間等)											
	(3) オプション機器の状態(WO作動、PC-1作動、HDC等)											
11.総 括	(1) 総合判定(項目 2. ~ 10. の判定)								×			

合計契約台数	5	点検日 (西暦)	2025年3月4日	作業時間 (24h表示)	16:00~17:00	作業者	
--------	---	-------------	-----------	-----------------	-------------	-----	--

No. 3 内観 石版 Fix 膨張にて干渉
開閉速度 スロー 本番機 志向はナシ

D4013212

各社 経年劣化 有 更新工事 本番機 志向はナシ

「※」はメーカー交換推奨時期(予防保全時期)を経過したことを示します。

判定	点検項目	良 レ	調 整 ○	要 注 意 △	要 交 換 ×	読 当 不 明 し ◎	交 換 期 推 奨 ※	No 型 式 No ドア種類 設置場所	001 DSN-75D	002 DSN-75D	003 DSN-75D	004 DS-60D
									正面玄関外	正面玄関内	多目的室側玄関	多目的室外
1 状況	(1) 開閉回数								2158377	2960377	665606	874200
	(2) ドアエンジン号機 No.							13123569DB	09903166BA	13123570DB	98424119A	98050653
	(3) コントローラー型式 号機 No.							C12ZAG	B097B	C12ZAG		
	(4) 製造 No.											
2 サッシ	(1) 無目点検カバーの状態(損傷、締結材緩み)								✓	✓	✓	✓
	(2) ガイドレール、振れ止めの状態(変形、損傷、がたつき確認)								✓	✓	✓	✓
	(3) ドアの状態(切傷、擦傷などの危険源がない)								✓	✓	✓	✓
	(4) ガラスの状態(安全ガラス・飛散防止フィルム貼り、損傷なし)								✓	✓	✓	✓
3 懸架部	(1) ハンガーレールの状態(異音、損傷、締結材緩み)								✓	✓	✓	✓
	(2) ドアハンガーの状態(異音、損傷、締結材緩み、踏み止め隙間)								△	△	△	△
	(3) ストッパーの状態(損傷、指挟み防止25mm以上)								✓	✓	✓	✓
	(4) 電動開閉時の異音、干渉確認								✓	✓	✓	✓
4 動力 作動部	(1) ドアエンジン締結材緩み、グリス漏れ、防振ゴム損傷状態								✓	✓	✓	✓
	(2) 駆動、従動プーリーの状態(回転、亀裂、欠け)								△	△	△	△
	(3) 電気錠の型式、作動状態、手動解錠(対象機種のみ)								✓	✓	✓	✓
	(4) 電気錠(制御器)の型式、接続状態								✓	✓	✓	✓
5 制御 装置	(1) タイミングベルト(チェーンワイヤー)の状態(びびり、ささくれ、キレ、錆)								△	△	△	△
	(2) 開速度(速7・6・5・4・3・2・1 遅) or mm/sec								500	500	500	500
	(3) 閉速度(速7・6・5・4・3・2・1 遅) or mm/sec								200	200	250	200
	(4) 開放タイマー(秒)								200	200	200	200
6 電気 回路	(1) コントローラーの制御、接続状態								✓	✓	✓	✓
	(2) 配線の支持・接続状態及び被覆の亀裂の有無								✓	✓	✓	✓
	(3) 機器の導通確認(保護接地の確認)								✓	✓	✓	✓
	(4) 電源電圧の測定(1回/年)								✓	✓	✓	✓
7 センサー部	(1) 有効開口(mm)								1400	1390	1595	1575
	(2) 起動センサー								NH-N600	NS-A01	NH-N600	MS-01
	(3) 併用センサー								✓	✓	✓	✓
	(4) センサー幅								左 / 右	左 / 右	左 / 右	左 / 右
8 側	(5) 起動範囲(mm)								WS	WS	WS	WS
	(6) 閉保護								不感エリアD2 / ドア面からの距離D3	不感エリアD2 / ドア面からの距離D3	不感エリアD2 / ドア面からの距離D3	不感エリアD2 / ドア面からの距離D3
	(7) 保護用センサー								保護検出範囲の静止検知時間(30秒以上)	保護検出範囲の静止検知時間(30秒以上)	保護検出範囲の静止検知時間(30秒以上)	保護検出範囲の静止検知時間(30秒以上)
	(8) 補助センサー								NP-10	NP-10	NP-10	NP-10
9 内	(9) 起動センサー								NH-N600	NS-A01	NH-N600	MS-01
	(10) 併用センサー								✓	✓	✓	✓
	(11) センサー幅								左 / 右	左 / 右	左 / 右	左 / 右
	(12) 起動範囲(mm)								WS	WS	WS	WS
10 側	(13) 閉保護								不感エリアD2 / ドア面からの距離D3	不感エリアD2 / ドア面からの距離D3	不感エリアD2 / ドア面からの距離D3	不感エリアD2 / ドア面からの距離D3
	(14) 保護用センサー								保護検出範囲の静止検知時間(30秒以上)	保護検出範囲の静止検知時間(30秒以上)	保護検出範囲の静止検知時間(30秒以上)	保護検出範囲の静止検知時間(30秒以上)
	(15) 補助センサー								NP-10	NP-10	NP-10	NP-10
	(16) 起動センサー								✓	✓	✓	✓
11 その他	(1) 安全防護・開作動(各種安全防護対策実施)								✓	✓	✓	✓
	(2) 安全防護・閉作動(各種安全防護対策実施)								✓	✓	✓	✓
	(3) ステッカー類の貼付け(①表示・②警告・③戸袋・④型式)								① △	① △	① △	① △
	(4) オプション機器の状態(バッテリー型式、容量、使用期間等)								✓	✓	✓	✓
12 総判定	(1) オプション機器の状態(WO作動、PC-1作動、HDC等)								✓	✓	✓	✓
	(2) 総合判定(項目2.~10.の判定)								△	△	△	△
	(3) 総合判定(項目2.~10.の判定)								△	△	△	△
	(4) 総合判定(項目2.~10.の判定)								△	△	△	△

土日祝

台数変更有

