

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和6年4月～令和7年3月）

番号	施設名	年月	令和6年 4月	令和6年 5月	令和6年 6月	令和6年 7月	令和6年 8月	令和6年 9月	令和6年 10月	令和6年 11月	令和6年 12月	令和7年 1月	令和7年 2月	令和7年 3月	合計 (最大)
1	職員会館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	19	15	34	39	42	42	28	33	42	45	48	42	48
		使用電力量(kWh)	2,127	2,185	4,028	5,564	6,186	5,314	4,444	3,189	6,269	7,904	7,670	5,731	60,611
2	市庁舎 第2別館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	21	29	35	46	45	43	31	30	38	47	45	38	47
		使用電力量(kWh)	5,604	5,901	7,860	11,707	11,672	10,227	7,237	6,038	8,734	9,959	10,008	8,065	103,012
3	市庁舎 本庁	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	212	322	370	442	442	435	352	228	290	285	289	264	442
		使用電力量(kWh)	55,251	54,220	66,115	96,211	100,548	86,940	66,284	53,850	68,315	70,883	67,047	64,978	850,642
4	山直市民センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	30	43	83	121	136	121	73	88	98	111	109	83	136
		使用電力量(kWh)	7,989	8,346	10,770	18,693	19,499	17,609	10,506	8,854	12,488	15,612	16,366	11,184	157,916
5	八木市民センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	33	37	42	41	42	41	38	37	40	41	40	41	42
		使用電力量(kWh)	7,079	7,276	9,887	10,346	9,880	9,321	9,186	7,562	8,694	8,926	8,834	8,706	105,697
6	桜台市民センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	22	25	29	32	31	32	28	28	28	28	28	27	32
		使用電力量(kWh)	5,405	5,814	6,871	7,769	7,759	7,388	6,475	5,741	6,805	6,838	6,522	6,241	79,628
7	岸和田市立保健センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	48	77	96	114	122	108	91	70	81	97	103	80	122
		使用電力量(kWh)	16,320	16,915	21,822	27,091	25,041	25,888	20,841	14,611	16,832	17,601	17,578	15,829	236,369
8	岸和田市立公民館・ 中央地区公民館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	27	31	39	41	40	39	49	41	29	37	33	39	49
		使用電力量(kWh)	5,942	5,754	7,191	7,480	7,551	7,019	7,180	6,785	6,805	6,740	6,947	7,682	83,076
9	新条地区公民館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	29	34	59	96	76	70	46	36	57	59	68	51	96
		使用電力量(kWh)	2,400	2,359	3,725	8,417	8,450	7,022	3,510	3,310	5,042	5,389	6,275	4,597	60,496

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和6年4月～令和7年3月）

[illegible]

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和6年4月～令和7年3月）

番号	施設名	年月	令和6年 4月	令和6年 5月	令和6年 6月	令和6年 7月	令和6年 8月	令和6年 9月	令和6年 10月	令和6年 11月	令和6年 12月	令和7年 1月	令和7年 2月	令和7年 3月	合計 (最大)
19	中央小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	32	33	42	70	63	67	40	40	52	66	68	57	70
		使用電力量(kWh)	7,056	7,231	7,696	8,892	6,517	9,033	6,266	6,219	8,119	9,032	8,519	7,621	92,201
20	城内小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	50	60	74	105	93	104	93	44	65	76	77	64	105
		使用電力量(kWh)	9,670	10,749	11,877	15,207	11,242	15,348	10,841	8,376	10,194	11,640	12,881	9,840	137,865
21	浜小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	40	45	55	79	54	67	50	39	51	56	58	50	79
		使用電力量(kWh)	6,820	7,284	8,304	9,698	6,780	9,348	6,423	5,235	6,200	7,781	7,749	6,470	88,092
22	朝陽小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	77	84	94	127	90	121	83	68	82	90	99	93	127
		使用電力量(kWh)	12,483	14,398	16,076	18,821	16,192	19,451	14,462	12,105	14,841	17,243	17,385	14,028	187,485
23	東光小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	49	54	75	96	80	110	68	50	61	75	87	71	110
		使用電力量(kWh)	10,058	10,858	13,020	14,403	11,731	15,154	10,759	9,044	11,216	12,547	12,634	9,628	141,052
24	旭小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	55	86	130	190	152	189	97	63	107	121	124	94	190
		使用電力量(kWh)	10,296	12,034	16,144	21,999	14,778	24,363	12,749	9,578	13,633	16,868	17,568	11,718	181,728
25	太田小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	48	53	63	88	69	82	59	44	48	62	71	56	88
		使用電力量(kWh)	7,437	8,209	9,246	11,391	7,743	10,356	7,127	6,314	7,336	8,363	8,826	6,784	99,132
26	天神山小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	33	38	49	61	54	63	45	29	45	46	47	40	63
		使用電力量(kWh)	6,839	7,224	8,813	10,376	8,151	9,879	7,201	5,616	7,378	8,029	8,095	7,173	94,774
27	修斉小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	31	49	82	109	117	140	60	38	71	75	78	60	140
		使用電力量(kWh)	5,603	6,248	8,352	13,208	9,323	13,794	6,837	5,171	8,351	9,222	10,300	7,175	103,584
28	東葛城小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	35	33	59	87	73	85	51	62	66	82	82	67	87
		使用電力量(kWh)	5,368	5,847	7,089	10,348	6,657	10,114	5,696	5,697	8,630	9,813	10,200	7,919	93,378

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和6年4月～令和7年3月）

番号	施設名	年月	令和6年 4月	令和6年 5月	令和6年 6月	令和6年 7月	令和6年 8月	令和6年 9月	令和6年 10月	令和6年 11月	令和6年 12月	令和7年 1月	令和7年 2月	令和7年 3月	合計 (最大)
29	春木小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	60	74	82	98	92	97	66	54	65	71	72	62	98
		使用電力量(kWh)	9,845	10,990	12,111	17,105	11,244	13,062	9,563	7,780	9,726	10,040	10,540	8,409	130,415
30	大芝小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	46	52	66	86	70	86	64	45	49	57	53	55	86
		使用電力量(kWh)	9,840	10,569	11,675	14,142	10,515	13,700	10,709	8,385	9,913	10,308	9,889	8,888	128,533
31	大宮小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	57	60	94	103	81	91	59	42	52	64	69	55	103
		使用電力量(kWh)	9,464	10,697	16,435	19,227	10,879	15,107	10,167	7,961	8,690	9,896	10,469	8,537	137,529
32	城北小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	46	45	65	95	80	101	71	46	69	82	75	74	101
		使用電力量(kWh)	7,745	7,558	9,339	12,033	9,998	14,345	8,877	7,633	9,546	11,573	11,046	8,690	118,383
33	新条小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	64	66	88	127	98	125	91	64	76	96	103	78	127
		使用電力量(kWh)	10,458	11,957	12,731	16,126	11,512	18,233	12,328	10,543	11,683	12,721	13,734	10,669	152,695
34	八木北小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	57	64	91	97	82	108	69	64	83	77	83	73	108
		使用電力量(kWh)	9,283	10,198	12,134	13,719	10,838	15,723	11,734	9,482	10,641	12,170	11,675	9,890	137,487
35	八木小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	54	67	73	90	78	96	61	54	58	69	66	61	96
		使用電力量(kWh)	8,640	9,491	11,227	13,477	10,867	12,980	9,416	7,998	9,278	10,111	11,094	8,729	123,308
36	八木南小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	53	57	68	79	81	88	70	60	65	71	80	91	91
		使用電力量(kWh)	8,073	9,037	9,406	11,441	9,667	12,563	9,309	8,534	9,811	10,625	10,783	9,598	118,847
37	光明小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	58	78	113	169	158	161	102	74	114	141	131	101	169
		使用電力量(kWh)	10,217	11,769	16,734	21,921	15,418	24,206	13,774	10,071	15,554	17,750	18,904	12,943	189,261
38	常盤小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	48	56	78	114	100	113	70	56	57	77	85	67	114
		使用電力量(kWh)	9,283	10,204	12,181	15,488	10,516	16,469	11,079	8,977	9,400	10,971	11,934	8,847	135,349

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和6年4月～令和7年3月）

番号	施設名	年月	令和6年 4月	令和6年 5月	令和6年 6月	令和6年 7月	令和6年 8月	令和6年 9月	令和6年 10月	令和6年 11月	令和6年 12月	令和7年 1月	令和7年 2月	令和7年 3月	合計 (最大)
39	山直北小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	73	88	115	147	118	150	100	74	83	105	98	90	150
		使用電力量(kWh)	11,524	11,984	15,752	20,544	15,392	24,053	15,115	12,173	14,412	17,320	18,163	13,263	189,695
40	城東小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	41	40	45	68	53	74	52	53	47	56	55	52	74
		使用電力量(kWh)	6,066	6,614	7,053	9,342	7,638	10,240	7,020	6,034	7,242	8,472	8,475	6,943	91,139
41	山直南小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	39	39	51	75	63	87	64	44	57	69	65	54	87
		使用電力量(kWh)	7,087	7,145	7,892	10,838	8,657	11,858	7,808	6,780	8,640	9,040	9,330	7,329	102,404
42	山滝小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	31	34	56	73	60	67	42	34	52	58	65	46	73
		使用電力量(kWh)	5,382	5,694	6,568	8,540	6,798	8,557	5,377	5,190	6,827	8,284	8,505	6,320	82,042
43	岸城中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	49	69	97	133	144	147	107	69	84	107	115	93	147
		使用電力量(kWh)	11,400	13,072	16,964	27,771	21,655	26,357	16,713	13,353	16,630	18,010	18,245	13,838	214,008
44	光陽中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	39	40	50	87	64	76	51	50	59	62	63	57	87
		使用電力量(kWh)	7,703	8,229	10,660	13,695	9,762	13,861	10,046	8,442	9,639	10,682	10,894	9,205	122,818
45	野村中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	33	46	56	101	108	110	52	44	63	71	77	70	110
		使用電力量(kWh)	6,877	7,791	8,986	15,373	13,742	14,472	9,086	7,510	9,237	10,300	11,163	9,599	124,136
46	桜台中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	57	52	73	113	108	115	69	68	98	107	117	100	117
		使用電力量(kWh)	10,067	11,311	14,214	22,566	17,623	19,145	13,555	11,624	16,528	18,562	18,884	14,462	188,541
47	葛城中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	44	51	70	96	85	95	74	43	62	74	61	59	96
		使用電力量(kWh)	8,991	9,635	11,729	17,594	16,192	18,047	11,767	9,487	11,021	11,750	11,974	10,798	148,985
48	土生中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	55	56	77	112	124	126	58	57	89	99	107	90	126
		使用電力量(kWh)	9,373	10,034	11,867	19,131	17,097	21,848	11,366	10,181	13,739	15,534	16,579	12,628	169,377

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和6年4月～令和7年3月）

番号	施設名	年月	令和6年 4月	令和6年 5月	令和6年 6月	令和6年 7月	令和6年 8月	令和6年 9月	令和6年 10月	令和6年 11月	令和6年 12月	令和7年 1月	令和7年 2月	令和7年 3月	合計 (最大)
49	久米田中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	36	49	68	99	96	92	63	50	66	74	90	66	99
		使用電力量(kWh)	8,390	9,594	13,390	15,225	10,742	16,140	11,112	9,912	11,716	13,517	13,594	10,452	143,784
50	山直中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	31	40	63	97	92	93	68	47	70	82	92	93	97
		使用電力量(kWh)	6,958	8,212	9,867	16,434	12,805	15,764	10,692	8,877	11,617	13,349	15,528	11,279	141,382
51	春木中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	44	57	66	109	106	108	70	47	101	113	111	100	113
		使用電力量(kWh)	8,595	9,699	10,928	16,219	13,841	16,384	10,984	9,404	13,282	14,447	14,559	11,494	149,836
52	北中学校	力率(%)	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	37	50	81	115	96	114	72	54	86	121	102	101	121
		使用電力量(kWh)	9,154	9,846	12,034	22,905	17,368	19,347	11,081	10,878	13,907	16,938	17,670	12,874	174,002
53	山滝中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	22	31	48	108	84	105	51	46	77	85	95	83	108
		使用電力量(kWh)	4,900	4,963	6,420	14,724	10,541	13,325	6,675	5,939	8,636	10,039	10,558	7,593	104,313
54	産業高等学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	129	142	191	301	222	289	198	145	173	213	150	104	301
		使用電力量(kWh)	30,289	31,595	42,328	52,981	44,627	57,269	36,475	35,949	32,602	40,482	28,597	19,796	452,990