

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和7年4月～令和8年3月）

番号	施設名	年月	令和7年 4月	令和7年 5月	令和7年 6月	令和7年 7月	令和7年 8月	令和7年 9月	令和7年 10月	令和7年 11月	令和7年 12月	令和8年 1月	令和8年 2月	令和8年 3月	合計 (最大)
1	職員会館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	32	23	46	47	43	42	27	36	42	47	46	40	47
		使用電力量(kWh)	3,098	2,457	4,989	8,552	6,313	5,526	3,374	2,801	5,852	8,199	6,910	4,898	62,969
2	市庁舎 第2別館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	22	31	40	43	43	42	27	28	34	45	46	35	46
		使用電力量(kWh)	5,471	6,080	8,439	11,388	10,563	8,889	6,479	5,441	7,607	9,023	7,276	7,116	93,772
3	市庁舎 本庁	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	182	328	428	441	453	430	350	192	258	300	291	244	453
		使用電力量(kWh)	51,665	52,887	72,557	101,635	100,914	90,613	61,728	45,959	62,835	72,098	62,399	63,568	838,858
4	山直市民センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	41	82	123	118	132	112	76	75	81	98	107	86	132
		使用電力量(kWh)	8,368	8,740	14,247	20,986	19,585	16,030	10,540	7,842	8,797	14,342	11,755	8,791	150,023
5	八木市民センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	34	35	40	39	39	38	41	35	34	40	39	33	41
		使用電力量(kWh)	6,979	7,937	9,336	10,232	10,235	9,184	8,674	7,052	7,814	8,025	7,327	7,211	100,006
6	桜台市民センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	20	27	32	29	30	34	27	29	26	28	32	25	34
		使用電力量(kWh)	5,233	5,779	6,780	7,620	7,732	7,410	6,517	5,709	6,698	6,673	6,272	6,334	78,757
7	岸和田市立保健センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	59	69	96	122	111	130	92	76	88	106	107	89	130
		使用電力量(kWh)	13,350	13,432	16,291	21,047	22,376	22,977	19,372	14,791	17,833	18,295	18,120	18,207	216,091
8	岸和田市立公民館・ 中央地区公民館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	28	31	30	40	32	36	42	30	30	35	28	39	42
		使用電力量(kWh)	6,669	6,330	6,465	7,395	7,404	6,550	7,007	6,519	7,004	7,310	6,590	7,428	82,671
9	新条地区公民館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	35	32	64	88	85	68	39	37	57	63	63	49	88
		使用電力量(kWh)	2,798	2,587	4,860	9,860	9,646	6,970	3,602	3,215	4,845	5,982	5,559	4,947	64,871

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和7年4月～令和8年3月）

[illegible]

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和7年4月～令和8年3月）

番号	施設名	年月	令和7年 4月	令和7年 5月	令和7年 6月	令和7年 7月	令和7年 8月	令和7年 9月	令和7年 10月	令和7年 11月	令和7年 12月	令和8年 1月	令和8年 2月	令和8年 3月	合計 (最大)
19	中央小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	38	32	58	56	57	61	35	35	46	61	56	42	61
		使用電力量(kWh)	5,535	5,481	7,001	7,982	6,737	8,286	6,082	5,795	7,047	7,721	7,303	6,756	81,726
20	城内小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	40	58	92	104	91	113	61	47	60	71	70	52	113
		使用電力量(kWh)	7,699	8,516	12,578	15,389	12,102	15,929	10,177	8,046	10,022	11,181	10,746	9,044	131,429
21	浜小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	29	36	57	64	56	75	47	40	47	53	54	47	75
		使用電力量(kWh)	4,628	5,167	7,275	8,678	6,648	9,152	6,260	5,057	6,239	6,765	6,403	6,583	78,855
22	朝陽小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	55	62	94	117	104	122	80	75	88	115	104	81	122
		使用電力量(kWh)	10,130	11,048	15,122	19,158	16,630	18,990	13,313	11,262	15,878	16,875	16,171	13,250	177,827
23	東光小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	38	59	88	104	87	107	57	46	68	83	74	61	107
		使用電力量(kWh)	7,841	8,724	12,469	14,825	11,980	15,119	10,355	8,297	10,321	12,205	11,451	9,629	133,216
24	旭小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	43	102	144	163	168	184	88	49	99	120	125	89	184
		使用電力量(kWh)	7,798	9,864	15,954	20,671	15,278	23,909	11,755	8,356	12,819	16,205	14,574	10,881	168,064
25	太田小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	27	42	65	84	81	93	53	42	48	66	56	53	93
		使用電力量(kWh)	5,044	5,688	8,442	11,181	8,308	11,545	7,542	5,986	7,177	7,849	7,256	6,035	92,053
26	天神山小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	30	37	58	57	67	65	43	31	41	57	49	43	67
		使用電力量(kWh)	5,432	5,806	7,888	9,773	8,098	9,715	6,929	5,238	7,133	8,089	7,672	7,077	88,850
27	修斉小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	36	53	100	120	121	112	52	45	71	91	85	64	121
		使用電力量(kWh)	5,058	5,457	9,908	15,099	11,065	15,390	7,173	5,379	9,459	10,446	10,226	7,499	112,159
28	東葛城小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	51	34	80	75	88	85	42	46	62	83	73	68	88
		使用電力量(kWh)	4,923	4,778	7,609	9,192	6,704	10,950	5,645	5,747	8,361	9,731	8,018	7,698	89,356

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和7年4月～令和8年3月）

番号	施設名	年月	令和7年 4月	令和7年 5月	令和7年 6月	令和7年 7月	令和7年 8月	令和7年 9月	令和7年 10月	令和7年 11月	令和7年 12月	令和8年 1月	令和8年 2月	令和8年 3月	合計 (最大)
29	春木小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	46	70	76	104	95	97	61	50	73	79	79	62	104
		使用電力量(kWh)	6,964	7,622	10,908	12,955	9,251	13,008	8,981	7,400	10,210	10,468	9,837	8,741	116,345
30	大芝小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	39	58	81	87	84	88	66	39	49	63	60	48	88
		使用電力量(kWh)	8,031	8,893	12,342	14,694	10,606	15,706	11,027	7,893	9,764	10,835	10,496	9,301	129,588
31	大宮小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	38	56	100	103	97	95	57	38	52	68	62	49	103
		使用電力量(kWh)	7,254	8,334	14,695	17,282	11,384	15,140	9,580	7,290	8,544	9,720	9,213	8,106	126,542
32	城北小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	45	65	89	101	94	99	58	44	61	72	70	68	101
		使用電力量(kWh)	7,132	7,879	11,412	13,863	10,720	13,896	9,214	7,646	9,381	10,785	9,889	8,469	120,286
33	新条小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	54	74	95	115	106	113	68	54	81	100	99	75	115
		使用電力量(kWh)	8,335	9,893	13,620	16,193	10,680	17,183	11,561	9,227	11,453	12,231	11,912	10,189	142,477
34	八木北小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	59	63	80	95	98	108	64	52	70	102	104	87	108
		使用電力量(kWh)	8,510	9,121	11,325	12,128	10,353	14,913	10,023	8,814	11,308	13,746	13,219	10,518	133,978
35	八木小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	48	64	83	78	76	89	61	45	58	64	60	55	89
		使用電力量(kWh)	7,067	8,277	10,346	11,979	9,559	12,293	8,834	7,065	8,486	9,201	8,657	7,810	109,574
36	八木南小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	57	72	88	100	90	107	76	62	71	75	69	69	107
		使用電力量(kWh)	7,429	8,467	11,758	14,183	10,773	13,762	9,167	7,831	9,399	10,407	9,894	8,961	122,031
37	光明小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	52	80	133	145	175	175	90	61	116	138	137	100	175
		使用電力量(kWh)	8,432	10,257	16,564	20,906	16,455	24,292	13,723	9,991	15,082	17,601	16,256	12,922	182,481
38	常盤小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	46	64	95	110	104	115	70	51	66	93	75	68	115
		使用電力量(kWh)	7,654	9,421	13,651	15,366	10,779	16,783	11,281	8,346	9,908	11,459	11,224	8,864	134,736
39	山直北小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	59	96	124	146	124	138	92	64	82	116	104	76	146
		使用電力量(kWh)	10,218	12,607	18,465	21,605	16,710	23,537	14,483	11,676	14,318	16,009	14,732	11,864	186,224

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和7年4月～令和8年3月）

番号	施設名	年月	令和7年 4月	令和7年 5月	令和7年 6月	令和7年 7月	令和7年 8月	令和7年 9月	令和7年 10月	令和7年 11月	令和7年 12月	令和8年 1月	令和8年 2月	令和8年 3月	合計 (最大)
40	城東小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	33	53	51	74	59	65	43	36	44	60	53	50	74
		使用電力量(kWh)	5,329	5,679	7,709	9,209	7,465	9,258	6,502	5,419	7,197	8,497	7,635	7,179	87,078
41	山直南小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	31	42	73	90	59	94	56	46	58	63	58	51	94
		使用電力量(kWh)	6,229	6,237	9,139	11,840	8,391	11,580	7,526	6,994	8,082	8,471	7,608	7,206	99,303
42	山滝小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	33	36	61	67	64	67	37	37	43	63	60	47	67
		使用電力量(kWh)	4,662	4,685	7,161	9,144	6,788	8,940	5,618	5,775	7,169	8,270	7,996	6,867	83,075
43	岸城中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	51	65	110	123	112	124	67	55	79	110	104	79	124
		使用電力量(kWh)	11,161	13,130	17,503	22,444	18,156	19,681	11,345	10,162	12,970	15,833	13,638	12,326	178,349
44	光陽中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	34	40	73	86	73	63	33	32	42	55	53	40	86
		使用電力量(kWh)	7,027	8,227	11,501	13,027	9,218	10,537	6,917	6,022	7,293	8,887	7,526	6,575	102,757
45	野村中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	31	52	95	102	99	111	65	48	59	68	59	60	111
		使用電力量(kWh)	7,108	7,782	9,627	16,169	14,042	13,805	8,576	6,811	8,572	9,047	8,190	7,384	117,113
46	桜台中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	54	64	101	108	98	104	50	36	75	94	92	80	108
		使用電力量(kWh)	10,364	12,477	15,436	21,978	18,906	15,889	10,177	8,158	11,730	14,800	13,078	10,788	163,781
47	葛城中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	44	59	82	100	87	100	66	46	57	60	71	59	100
		使用電力量(kWh)	9,317	10,080	13,874	19,179	16,260	17,479	10,314	8,758	10,809	12,417	11,354	9,714	149,555
48	土生中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	42	47	91	110	100	87	54	32	65	90	83	75	110
		使用電力量(kWh)	9,386	9,955	14,029	20,887	16,933	15,890	8,539	7,136	9,808	14,458	12,702	9,296	149,019
49	久米田中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	38	55	85	90	83	83	50	44	64	76	77	50	90
		使用電力量(kWh)	8,627	9,536	13,158	15,289	10,409	13,813	9,102	8,099	9,848	11,650	10,790	8,856	129,177
50	山直中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	38	57	91	106	99	100	58	46	81	86	95	73	106
		使用電力量(kWh)	7,477	8,966	13,733	20,723	16,329	16,996	11,214	8,207	11,864	13,901	12,239	9,870	151,519

使用電力量および最大需要電力の実績値（令和7年4月～令和8年3月）

番号	施設名	年月	令和7年 4月	令和7年 5月	令和7年 6月	令和7年 7月	令和7年 8月	令和7年 9月	令和7年 10月	令和7年 11月	令和7年 12月	令和8年 1月	令和8年 2月	令和8年 3月	合計 (最大)
51	春木中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	44	54	97	107	96	97	52	47	69	95	85	65	107
		使用電力量(kWh)	8,467	9,474	12,711	16,567	12,569	13,815	7,848	6,845	10,285	11,628	10,694	8,782	129,685
52	北中学校	力率(%)	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	37	59	85	112	109	120	65	52	78	91	100	69	120
		使用電力量(kWh)	8,536	9,797	14,216	22,959	18,263	19,500	10,687	9,656	13,440	13,946	11,445	9,479	161,924
53	山滝中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	23	36	82	100	96	110	55	41	61	73	81	68	110
		使用電力量(kWh)	4,922	5,503	9,712	15,676	11,229	13,399	6,609	5,726	8,460	9,310	8,579	7,293	106,418
54	産業高等学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	74	88	203	234	203	265	143	123	140	179	150	101	265
		使用電力量(kWh)	21,101	22,905	36,482	45,688	38,071	46,340	28,578	25,407	29,086	36,141	25,869	20,829	376,497
55	旭・太田こども園	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	84	63	84	93	101	104	75	53	73	89	93	72	104
		使用電力量(kWh)	7,749	7,325	11,153	17,717	20,562	19,500	11,536	8,685	11,800	13,587	16,919	12,041	158,574
56	ゆめみヶ丘消防センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
		最大需要電力(kW)	13	15	21	29	40	33	17	17	20	33	26	19	40
		使用電力量(kWh)	5,326	5,096	6,588	9,333	10,431	9,873	6,177	6,162	6,715	7,899	8,544	5,938	88,082